



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w SŁUPSKU**

Słupsk, dnia 16.07.2020 r.

HK.4300.172.2020

**Wójt**

Gminy Dębica Kaszubska  
ul. ks. Antoniego Kani 16A  
76-248 Dębica Kaszubska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku w związku ze stwierdzeniem obecności ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C (wyniki: 108 jtk/ 1ml i >300 jtk/1ml) w próbkach wody do spożycia pobranych z urządzenia wodociągowego zaopatrującego Krzynię (gm. Dębica Kaszubska), którego zarządcą jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębica Kaszubska przesyła w załączeniu komunikat zawierający:

- informację o warunkowej przydatności wody do spożycia z tego urządzenia wodociągowego;
- zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Powyższy komunikat został wydany celem dalszego rozpowszechniania przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Słupsku  
z up. *Henryka Kisiel*

*[Signature]*  
z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

**Załącznik:**

- Komunikat Nr 49.HK.2020 z dnia 16.07.2020 r.

Otrzymują (elektronicznie):

1. Wójt Gminy Dębica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16A, 76-248 Dębica Kaszubska  
(poczta elektroniczna: [wojt@debnicakaszubska.eu](mailto:wojt@debnicakaszubska.eu), [informacja@debnicakaszubska.eu](mailto:informacja@debnicakaszubska.eu))

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1,  
76-248 Dębica Kaszubska (poczta elektroniczna: [zgk.debница@gmail.com](mailto:zgk.debница@gmail.com))

aa

---

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku  
76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8  
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55, e-mail: [psse.slupsk@pis.gov.pl](mailto:psse.slupsk@pis.gov.pl), <http://psse.slupsk.pl>

*wiepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w SŁUPSKU

Słupsk, dnia 16.07.2020 r.

HK.4300.172.2020

**KOMUNIKAT Nr 49.HK.2020**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku działając na podstawie § 26 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 08.07.2020 r. z urządzenia wodociągowego w Krzyni (gm. Dębica Kaszubska), które wykazały przekroczenie wartości parametrycznej ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C (wyniki: 108 jtk/1ml i >300 jtk/1ml, wartość parametryczna: bez nieprawidłowych zmian – zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej oraz 200 jtk/1ml w kranie konsumenta) informuje, że mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia**.

Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla: niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

2 minuty



Zarządca urządzenia wodociągowego poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku o podjętych działaniach naprawczych w związku z wystąpieniem ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w wodzie do spożycia z urządzenia wodociągowego w miejscowości Krzynia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Słupsku  
z up. *Henryka Kisiel*

*[Signature]*  
z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku  
76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8  
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55, e-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl, <http://psse.slupsk.pl>

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI