



3 1 GRU. 2020

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

Słupsk, dnia

HK.4300.314.2020

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 37.HK.2020
z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Jamrzyno, zaopatrującego miejscowości:
Jamrzyno, Motarzyno, Niemczewo, Goszczyno, Kotowo, Ochodza.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębica Kaszubska oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Jamrzynie w roku 2020 r.,

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Jamrzynie, zaopatrującego miejscowości: Jamrzyno, Motarzyno, Niemczewo, Goszczyno, Kotowo, Ochodza.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej Sp. z o.o. pobrał 12 próbek wody z punktów zgodności - u odbiorców. W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku pobrał 1 próbkę wody z punktu zgodności wyznaczonego u odbiorcy.

Spośród 13 pobranych próbek 1 nie spełniała wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294). Woda z ww. urządzenia wodociągowego nie spełniała obowiązujących norm w zakresie bakterii grupy coli od 10.12.2020 r. do 16.12.2020 r. Zarządca podjął działania naprawcze polegające na dezynfekcji i płukaniu sieci wodociągowej. W dniu 24.12.2020 r. przedstawił sprawozdania z badań potwierdzające ich skuteczność.

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Jamrzynie, zaopatrującego miejscowości: Jamrzyno, Motarzyno, Niemczewo, Goszczyno, Kotowo, Ochodza spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. *Henryka Kisiel*
[Signature]
z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Dębica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16 A, 76-248 Dębica Kaszubska, sekretariat@debica.pl

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębica Kaszubska, jek2004@wp.pl
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku

aa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55, e-mail:psse.slupsk@pis.gov.pl, <http://psse.slupsk.pl>

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI