



31 GRU. 2020

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

Słupsk, dnia

HK.4300.314.2020

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 42.HK.2020

z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Maleniec, zaopatrującego miejscowości:
Maleniec, Gogolewko.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębica Kaszubska z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Maleńcu w roku 2020 r.,

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Maleńcu, zaopatrującego miejscowość: Maleniec i Gogolewko.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej Sp. z o.o. pobrał 7 próbek wody z punktów zgodności – 1 ze stacji wodociągowej i 6 u odbiorców. Spośród 7 pobranych próbek 1 nie spełniała wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Woda z ww. urzędzenia wodociągowego nie spełniała obowiązujących norm w zakresie bakterii grupy coli od 19.11.2020 r. do 27.11.2020 r., w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku wydał komunikat o braku przydatności wody do spożycia z urzędzenia wodociągowego w Maleńcu oraz decyzję nakazującą doprowadzenie jakości wody z ww. urzędzenia wodociągowego w zakresie bakterii grupy coli do wymagań określonych w ww. rozporządzeniu.

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Maleńcu, zaopatrującego miejscowość: Maleniec i Gogolewko spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku

z up. *Henryka Kisiel*

z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Dębica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16 A, 76-248 Dębica Kaszubska, sekretariat@debница.pl

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębica Kaszubska, jek2004@wp.pl
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku

aa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55, e-mail:psse.slupsk@pis.gov.pl, <http://psse.slupsk.pl>

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI